

# 화재예방 점검표 (소방, 전기, 가스 등)

기관명	중리초등학교				점검일	2023. 8. 9.			
점검자	소속 중리초등학교	성명 박선웅	<i>(인)</i>	소속 중리초등학교	성명 이준용	<i>(인)</i>			
	소속 신한소방	성명 이상호	<i>(인)</i>	소속 케이지전력	성명 김도연	<i>(인)</i>			
구분	점검항목				점검결과		조치내용		
					양호	불량			
자동화재 탐지설비	1. 수신반 상태확인(정상 작동, 장애물 여부)				○				
	2. 감지기 정상설치 및 작동 여부				○				
소 화 기	3. 소화기 압력게이지 정상 여부				○				
	4. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부				○				
옥내소화전	5. 소화전 상부 기동 표시등 및 사용설명서, 사용요령 표지 등 관리상태 여부						해당 없음		
	6. 밸브와 호수가 연결되어 사용이 용이하도록 정리 상태가 양호한지 여부						"		
	7. 소화전함 내·외부 장애물 등 작동에 지장을 초래하는 물건이 없는지 여부						"		
스프링클러	8. 스프링클러 배관 및 헤드의 누수여부						"		
	9. 제어밸브의 개폐상태 여부						"		
	10. 헤드감열 및 살수 분포의 방해물 설치 여부						"		
피난유도등 (유도표지)	11. 유도등 및 유도표지 주위에 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부				○				
	12. 유도등 및 유도표지의 파손, 변형, 탈락 여부 및 점등 여부				○				
소화용수설비	13. 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장 여부						해당 없음		
방 화 문 (방화셔터)	14. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부						"		
	15. 방화문 정상작동 여부						"		
피난탈출구 (비상구)	16. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부				○				
	17. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부				○				
소방펌프	18. 소방펌프 및 배관 등 물이 새지 않고 정상작동 여부						해당 없음		
소방차진입로	19. 소방차 진입로 확보 및 장애물 여부				○				
전기시설	20. 수변전실 각종 전기 기기 정상작동 여부						해당 사항 없음		
	21. 문어발식 배선 사용 여부				○				
	22. KC규정에 적합한 열선 설치와 정상 작동 여부				○				
	23. 급식실 전기시설의 파손, 변형 또는 노후 여부				○				
	24. 전기설비의 절연저항 측정(연1회 이상) 및 점검기록표 보관 여부				○				
가스시설	25. 멀티탭 등 콘센트 내부 먼지 청소 여부				○				
	26. 배관 호스의 연결부 가스 누설 여부				○				
	27. 가스 사용 시 주의사항 등 부착 여부				○				
기타	28. 용기, 배관 밸브, 호스, 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부				○				
	29. 화재취약장소(분리수거장, 창고, 외곽 쓰레기통 등) 관리 여부				○				
	30. 학교시설물 공사현장 화재취약 요인 등 점검 여부				○				

※ 1~28. 소방,전기,가스 점검 : [붙임3] 점검방법 참고

※ 29. 화재취약장소 점검 : [붙임4] p.14 화재취약장소 관리 방법 참고

※ 30. 학교시설물 공사현장 화재취약 요인 등 점검 : [붙임4] p.20 용접·용단 작업 시 화재예방 안전수칙, 「학교 내 공사현장 화재 안전관리 강화 추진계획 알림」 [교육환경개선과-7156(2020.7.16.)] 참고