

## 학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 , 위탁관리 )

## 1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	추산초등학교	점검일자	2020.12.30		
교실수	45	담당자	이영호		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	( o , x )	개별교실	( )개
	공기청정기	( 45 )개			
	기타	( )개			

## 2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : ) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미다음필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기ガ스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입이 있습니까? * 자연환경을 위한 창문개폐 시 주의	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
1. 환기설비	예	아니오	해당 없음
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 작동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원이 있습니까? * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- |                                                                 |                                     |                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주고 있습니까?                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
| * 소음이 과도할 경우 펜, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인                              |                                     |                                     |                          |
| * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :                  )                |                                     |                                     |                          |
| ⑥ 기계환기설비의 필터의 규격은 교육부 안내서 기준 이상입니까?                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| * 2020.9월 이전 : MERV-12~15이상 (ASHRAE 52.2 기준)                    |                                     |                                     |                          |
| 2020.9월 기준 : 입자포집률 95%이상 (KS B 6141_2020. 8. 4.개정)              |                                     |                                     |                          |
| 2021.4월 이후 : 먼지 누설률 10%이하 (KS B 6879_2020.12.30.개정, 2021.4.1시행) |                                     |                                     |                          |
| * 업체로부터 필터의 시험성적서를 제출받아 확인                                      |                                     |                                     |                          |
| ⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까?         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                          |
| * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :                  )                |                                     |                                     |                          |
| <b>2. 공기청정기</b>                                                 | 예                                   | 아니오                                 | 해당 없음                    |
| ① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요                   |                                     |                                     |                          |
| ② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
| * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제                          |                                     |                                     |                          |
| ③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원이 있습니까?                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거                                   |                                     |                                     |                          |
| ④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :                  )          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)                |                                     |                                     |                          |
| ⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주고 있습니까?                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * 소음이 과도할 경우 펜, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인                              |                                     |                                     |                          |
| * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :                  )                |                                     |                                     |                          |
| ⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까?                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치                            |                                     |                                     |                          |

\* 상기 접검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 접검결과표 추가 등)

### [항목별 세부 유지관리 요령]

유지관리 항목	세부 작업내용	관리 주기(안)
점검 및 청소	평상시 공기정화장치의 운전에 지장이 없을 정도의 점검 및 청소	1~2개월 (프리필터의 청소)
세부 성능점검	필터의 성능저하를 방지하기 위한 세부 점검후에 필요시 필터교환	3~6개월 (미디움 필터 이상)
주요 부품 (송풍기, 열교환소자 등) 성능점검	풍량 및 내구성 저하 등의 점검후 부품 교환여부 판단	2년
유로 또는 덕트 등의 관리상태 점검	누기 점검 및 유로 또는 덕트내부의 청소여부 판단	3~5년

※ 공기정화장치의 종류 및 학교 주변 환경의 여건에 따라 관리주기를 단축 또는 연장하여 관리