

접수번호: 제 82203001103279-001 호 수 신: 경기도 포천시 일동면 화동로1099번길 39
 발 신: KOTITI 시험연구원 장 (기산리 일동중학교)
 담당자: 최택균 일동중학교
 발신일자: 2020년 06월 30일 보건선생님 귀하
 제 목: 수질검사성적서 11116



※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26 및 동법 33조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시료명	옥내급수관	의뢰근거	수도법시행규칙	신고번호	-
채수방법	직접채수	검사목적	옥내급수관(수도법)	접수채수일	2020-06-25
채수장소	경기도 포천시 일동면 화동로1099번길 39			원수정수	정수
의뢰인	일동중학교	봉인자소속	KOTITI시험연구원	봉인자	김의중

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO.	검사항목	기준	검사결과	NO.	검사항목	기준	검사결과
1	색도	5도이하	불검출	5	동	1 mg/L이하	0.081
2	수소이온농도	5.8~8.5	7.4	6	아연	3 mg/L이하	0.011
3	탁도	1 NTU이하	0.12	7	납	0.01 mg/L이하	불검출
4	철	0.3 mg/L이하	불검출				

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.