

## 2022년도 학교시설 안전점검 결과(여름철)

1. 근거 : 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 제6조 ①항,③항

- 교육감 및 학교장등은 「재난 및 안전관리기본법」 제22조의 규정에 따른 교육부 소관 국가안전관리기본계획에 따라 연 2회 이상 학교시설에 대한 안전점검을 실시하여야 하며, 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공개하여야 한다.

### 2. 점검결과

[해빙기]

| 점검대상   | 점검방법                       | 점검기간                 | 점검결과<br>(안전등급) | 점검 후 조치사항  |
|--------|----------------------------|----------------------|----------------|--|
| 교사동 전체 | 민관합동점검<br>(대상시설물에 대한 육안점검) | '22.6.7(화) ~ 6.13(월) | B등급            | -3층 수학교과실 부분 누수로<br>2022년 보수 예정<br>-옥상난간 높이부족(10cm)으로<br>2025년 그린스마트사업시 교체<br>예정 |
| 급식실    | “                          | “                    | A등급            |  |
| 체육관    | “                          | “                    | A등급            | -체육관 방송실쪽 부분 누수로<br>2022년 보수 예정  |
| 창고     | “                          | “                    | A등급            |  |
| 사택A동   | “                          | “                    | A등급            |  |

### 3. 점검결과 공개방법

- 학교시설 통합정보시스템(에듀빌)에 점검결과 입력 및 학교홈페이지를 통한 점검결과 게시

2022년 6월 20일

**경북중학교장**