



국가지정 시험·검사기관

중앙생명연구원(주)

Central Life Lab Co.,Ltd

(우) 12106 경기도 남양주시 순화공로 249, N동 12층  
1201-1215호(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)  
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 정승근, 품질책임자 : 문종전

발 음 : 경기 포천시 가산면 감암길 16 (감암리 194)  
경북중학교 행정실 귀하

출력일시 2023.09.05 16:00:20

11164

수질검사성적서

수신 : 경북중학교 학교장  
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)  
발급번호 : WS23090500020

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

1. 시료내용

의뢰인	경북중학교	접수일	2023년 8월 28일	발급일	2023년 9월 5일
시료명	정수기통과수(수돗물원수)	검사목적	학교보건법(정수기)	채수일시	2023년 8월 28일
주소	경기 포천시 가산면 감암길 16 (감암리 194)				

2. 수질검사 결과

적부의 기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 [별표1] 에 따르며, 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0, 수돗물인 경우 0.5를 적용합니다.

순번	접수번호	채수장소	총대장균군(불검출/100mL)		탁도 (NTU)	
			결과	적부	결과	적부
1	WS23-07595	1층 행정실	불검출	적합	0.08	적합
2	WS23-07596	1층 교장실	불검출	적합	0.17	적합
3	WS23-07597	1층 보건실	불검출	적합	0.24	적합
4	WS23-07598	1층 목련반	불검출	적합	0.22	적합
5	WS23-07599	2층 교무실	불검출	적합	0.16	적합
6	WS23-07600	2층 복도	불검출	적합	0.15	적합
7	WS23-07601	3층 복도	불검출	적합	0.17	적합
8	WS23-07602	급식실	불검출	적합	0.16	적합

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.  
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사

