

[별지 제13호서식] <개정 2014.7.14>

안전점검 · 정밀안전진단 및 유지관리 실적

1. 일반현황

① 용역명	일동초등학교 정기안전점검	점검 · 진단 · 공사기간	2018년 11월 21일 ~ 2018년 11월 30일				
관리주체명	일동초등학교	대표자	박	전화	031-531-8023	구분	공공
② 업체명	(사)대한산업안전협회	대표자	윤	③ 업체구분	안전기관		
④ 준공금액	1,210 (천원)	⑤ 공급수급	독자수행 100 %	⑥ 입찰방식	수의계약		

2. 시설물의 현황

⑦ 시설물명	⑧ 시설물구분	⑨ 종류	⑩ 종별	⑪ 준공일	⑫ 분야
	⑬ 안전등급	⑭ 시설물의 위치	⑮ 시설물의 형식 및 규모		
일동초등학교 교 사동	건축물	대형건축물	3층	1985-09-30	정기점검
	B등급	경기도 포천시 일동면기산4리 281-1	형식 : 철근콘크리트구조, 연면적 : 6,797.0 m ² , 지상 4층, 지하 1층		

3. 점검 · 진단 실적

(16) 점검 · 진단금액(천원)	1,210		
(17) 중대한 결함			
주요점검진단 결과	<ul style="list-style-type: none"> · 점검일 현재 구조적으로 문제될 만한 중대결함은 없는 것으로 조사됨 · 지상층 일부 조적벽체 균열 및 joint이격 · 1층 외부 벽체 콘크리트 파손, 이격 · 1층 보 철근노출 · 지붕층 연결 joint 미장들뜸 낙하위험 		
주요 보수 · 보강(안)	<ul style="list-style-type: none"> · 구조체균열 : 진행여부 지속관찰, Epoxy 주입공법 등으로 보수 · 비구조체균열 : V or U-Cut후 탄성셀링재충진 · 철근노출 : chipping, 방청도장 및 단면복구 · 코킹 탈락 : 코킹 재시공 · 미장들뜸 : 미장제거 도장보수 		
(18) 내진성능평가	검토결과	검토결과 요약	내진성능 확보방안

4. 유지관리 실적					
공사명				설계자명	
시공사명				공사감독자	
부재					
적용공법	공법명 :				
	단위 :	수량 :		금액 :	0 천원
사용제한 등 조치실적	(19) 구분				
	기간				
	내용				
5. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	생년월일	과업참여기간	기술등급	참여분야
책임기술자	박	19 년 월 일	2018. 11. 21. ~ 2018. 11.	특급기술자	건축
6. 기술심의(자문)					
(22) 기술심의(자문) 실시여부					
첨부자료	1.정밀점검 또는 정밀안전진단 실시결과 보고서 2.기술용역계약서 및 세금계산서 3.기술심의(자문) 증빙자료(해당하는 경우에만 제출합니다.)				
<p>「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제11조의2 및 같은 법 시행규칙 제14조 제1항에 따라 안전점검·정밀안전진단 및 유지관리 실적을 위와 같이 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: center;">관리주체확인자 : 박 (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: center;">안전진단전문기관 대표자 : 윤 (서명 또는 인)</p> <p>한국시설안전공단 이사장 귀하</p>					