



국가지정 시험·검사기관

중앙생명연구원(주)

Central Life Lab Co.,Ltd

(우) 12077 경기도 남양주시 별내면 청학로54번길 50
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 경기 포천시 이동면 능바위1길 13
이동중학교 행정실 귀하

출력일시 2020.09.10 11:50:29

11111

수질검사성적서

수신 : 이동중학교 학교장
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)
발급번호 : WS20091000040

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

1. 시료내용

의뢰인	이동중학교	접수일	2020년 9월 3일	발급일	2020년 9월 10일
시료명	정수기통과수(수돗물원수)	검사목적	학교보건법(정수기)	채수일시	2020년 9월 3일
주소	경기 포천시 이동면 능바위1길 13				

2. 수질검사 결과

적부의 기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 [별표1]에 따르며, 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0, 수돗물인 경우 0.5를 적용합니다.

순번	접수번호	채수장소	총대장균군(불검출/100mL)		탁도 (NTU)	
			결과	적부	결과	적부
1	WS20-23533	1층 교무실	불검출	적합	0.10	적합
2	WS20-23534	1층 행정실	불검출	적합	0.09	적합
3	WS20-23535	1층 복도	불검출	적합	0.07	적합
4	WS20-23536	2층 보건실	불검출	적합	0.09	적합
5	WS20-23537	2층 복도	불검출	적합	0.07	적합
6	WS20-23538	교장실	불검출	적합	0.08	적합

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사

