

(우) 12077 경기도 남양주시 별내면 청학로54번길 50  
전화 031-844-1720, 팩스 031-844-0854

기술책임자 : 김은경, 품질책임자 : 우승호

발 음 : 경기 포천시 이동면 능바위1길 13 (장암리 180-1  
이동중학교)  
이동중학교 행정실 귀하

출력일시 2020.09.11

11111

## 수 질 검 사 성 적 서

수신 : 이동중학교 학교장  
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)  
발급번호 : WT20091100037

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용					
접수번호		WT20-08598	접 수 일	2020년 9월 3일	발 급 일 2020년 9월 11일
지하수 개발· 이용자	상 호 또는 명칭	이동중학교			
	대표자 또는 성명(개인)	학교장			
	소재지 또는 주소(개인)	경기 포천시 이동면 능바위1길 13 (장암리 180-1 이동중학교)			
	허가/신고번호		전 화 번 호	031-532-4512	
지하수 개발·이용시설위치		경기 포천시 이동면 능바위1길 13 (장암리 180-1 이동중학교) (체육관(세면대))			
검사목적		학교보건법 수질검사(신규)		의뢰근거	
지하수 용도		지하수(음용수)		원수/정수여부	원수
시료채취자	소속	중앙생명연구원(주)		성명	안민노
2. 수질검사 결과					
검사항목	기준	검사결과	검사항목	기준	검사결과
일반세균	100 CFU/mL이하	0	벤젠	0.01 mg/L이하	불검출
총대장균군	불검출/100mL	불검출	톨루엔	0.7 mg/L이하	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	에틸벤젠	0.3 mg/L이하	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	크실렌	0.5 mg/L이하	불검출
납	0.01 mg/L이하	불검출	1,1-디클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출
불소	1.5 mg/L이하	0.25	사염화탄소	0.002 mg/L이하	불검출
비소	0.01 mg/L이하	불검출	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L이하	불검출
셀레늄	0.01 mg/L이하	불검출	1,4-다이옥산	0.05 mg/L이하	불검출
수은	0.001 mg/L이하	불검출	경도	1,000 mg/L이하	39
시안	0.01 mg/L이하	불검출	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.7
크롬	0.05 mg/L이하	불검출	냄새	무취	없음
암모니아성질소	0.5 mg/L이하	불검출	맛	무미	없음
질산성질소	10 mg/L이하	5.7	동(구리)	1 mg/L이하	0.057
카드뮴	0.005 mg/L이하	불검출	색도	5도이하	불검출
붕소	1.0 mg/L이하	불검출	세제(음이온계면활성제)	0.5 mg/L이하	불검출
페놀	0.005 mg/L이하	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.4
다이아지논	0.02 mg/L이하	불검출	아연	3 mg/L이하	0.064
파라티온	0.06 mg/L이하	불검출	염소이온	250 mg/L이하	5.2
페니트로티온	0.04 mg/L이하	불검출	철	0.3 mg/L이하	불검출
카바릴	0.07 mg/L이하	불검출	망간	0.3 mg/L이하	0.008
1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L이하	불검출	탁도	1 NTU 이하	0.40
테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L이하	불검출	황산이온	200 mg/L이하	6
트리클로로에틸렌	0.03 mg/L이하	불검출	알루미늄	0.2 mg/L이하	불검출
디클로로메탄	0.02 mg/L이하	불검출	-	-	-
종합결과		적합			
수질기준초과항목					

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.  
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

중앙생명연구원(주) 대표이사

