



발 음 : 경기 포천시 일동면 화동로 1239
운담초등학교 행정실 귀하

출력일 2020.06.23 14:32:20

11118

수질검사성적서

수신 : 운담초등학교 학교장
제목 : 수질검사성적서 교부

발 신 : 중앙생명연구원(주)
발급번호 : WS20062300009

귀하께서 의뢰한 시료의 검사결과는 아래와 같습니다.

1. 시료내용

의뢰인	운담초등학교			접수일	2020년 6월 16일
시료명	정수기통과수(수돗물원수)	검사목적	학교보건법(정수기)	채수일시	2020년 6월 16일
주소	경기 포천시 일동면 화동로 1239				

2. 수질검사 결과

적부의 기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 [별표1]에 따르며, 탁도기준은 시료의 원수가 지하수인 경우 1.0, 수돗물인 경우 0.5를 적용합니다.

순번	접수번호	채수장소	총대장균군(불검출/100mL)		탁도 (NTU)	
			결과	적부	결과	적부
1	WS20-17715	1층 복도	불검출	적합	0.06	적합
2	WS20-17716	2층 복도	불검출	적합	0.07	적합
3	WS20-17717	급식실	불검출	적합	0.09	적합
4	WS20-17718	유치원	불검출	적합	0.08	적합
5	WS20-17719	행정실	불검출	적합	0.07	적합
6	WS20-17720	교무실	불검출	적합	0.11	적합

끝.

※ 이 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 대한 결과이며 검사목적 이외에는 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서는 발급번호를 통하여 위·변조여부를 확인할 수 있습니다.

2020년 6월 23일

중앙생명연구원(주) 대표이사

