

## 불일2-1

## 공기정화장치 유지관리 서식 [교육부 안내서\_2021.8.12.]

[별지서식] ☐ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 ☐, 위탁관리 ✓)

## 1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	운담초등학교	점검일자	2022. 3. 23.		
교실수	13	담당자	7-605은/작경록		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o, x)	개별교실	(8)개
	공기청정기		(✓)개		
	기타		( )개		

## 2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까?	✓	□	□
* 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)			
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까?	✓	□	□
* 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시			
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	✓	□	□
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : 3/23)	✓	□	□
* 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미니울트라 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인			
* 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소			
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까?	□	□	✓
* 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문을 등의 청소 필요			
⑥ 자동차 배기ガ스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까?	□	□	✓
* 자연환경을 위한 창문개폐 시 주의			

## 나. 공기정화장치 유형별 점검사항

1. 환기설비	예	아니오	해당 없음
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까?	✓	□	□
* 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요			
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?	✓	□	□
* 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인			
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?	✓	□	□
* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제			
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : )	✓	□	□
* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 공팡이 흔적(청소실시)			
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까?	✓	□	□
* 소음이 과도할 경우 펜, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인			
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )			

## ⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?

- \* ~20.9월(MERV 12~15), 20.9월 이후(입자포집율 95%(±2%)이상 및 KS B 6879)
- \* 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인

## ⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까?

- \* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : )

## 2. 공기청정기

예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까?	✓	□
* 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요		
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?	✓	□
* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제		
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까?	✓	□
* 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거		
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 3/23)	✓	□
* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 공팡이 흔적(청소실시)		
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까?	✓	□
* 소음이 과도할 경우 펜, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인		
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : 3/23 )		
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니다?	✓	□
* 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치		

※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정 관리 가능(1~12월 점검 결과 표 추가 등)

\* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시