

붙임2-1 공기정화장치 유지관리 서식 [교육부 안내서 2021.8.12.]

[별지서식] ☞ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ○)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	운남초등학교	점검일자	2022. 11. 21	
교실수	13	담당자	김영환	(8)개
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(0, x)	개발교실 (8)개
	공기청정기			(13)개
	기타			()개

11. 22
김영환

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)

- ① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 전한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 신선화민소 풍도를 조절(외기 능도가 '나름' 이상인 경우 복도창문만 개방)
- ② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시
- ③ 학생 및 교직원들의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까? 예 아니오 해당 없음
- ④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : 11/21)
- * 교원점검일자 확인(필터 1-2개월, 미디어필터 3-6개월, 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인
- * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소
- ⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문을 등의 청소 필요
- ⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 있습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의

나. 공기정화장치 유형별 점검사항

1. 환기설비

- ① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요
- ② 내·외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인
- ③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제
- ④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 11/22)
- * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소일시)
- ⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 있습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인
- * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)

④ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?

* ~20.9월(MERV 12-15), 20.9월 이후(일차포집률 >95%(±2%)이상 및 KS B 6879)

예 아니오 해당 없음

* 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인

⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까?)

* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)

예 아니오 해당 없음

2. 공기청정기

- ① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요
- ② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제
- ③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거
- ④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 11/21)
- * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소일시)
- ⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? 예 아니오 해당 없음
- * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인
- * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : 11/21) **도리필터교체**
- ⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등금입니까? 예 아니오 해당 없음
- * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치

※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)

* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 엄체 또는 학교에서 반드시 실시