



공기청정기 점검표

운담초등학교 & 병설유치원

날짜: 2021. 11. 21

점검자: 장덕윤 *(인)*

순번	S/N	설치장소	조치사항			
			프리필터 세척 (1개월 주기)	에파필터 교체 (6개월 주기)	외관청소	정리정돈
1	B003Z 20216	다목적실 A	☒	□	☒	☒
2	B003Z 20210	다목적실 B	☒	□	☒	☒
3	B003Z 20433	회의실	☒	□	☒	☒
4	B003Z 20527	도서실	☒	□	☒	☒
5	B003Z 20420	돌봄교실	☒	□	☒	☒
6	B003Z 20526	2학년 1반	☒	□	☒	☒
7	B003Z 20436	보건실	☒	□	☒	☒
8	B003Z 20525	3학년 1반	☒	□	☒	☒
9	B003Z 20528	4학년 1반	☒	□	☒	☒
10	B003Z 20432	5학년 1반	☒	□	☒	☒
11	B003Z 20217	과학실	☒	□	☒	☒
12	B003Z 20203	6학년 1반	☒	□	☒	☒
13	B003Z 20211	병설유치원	☒	□	☒	☒
14			□	□	□	□
15			□	□	□	□
16			□	□	□	□
17			□	□	□	□
18			□	□	□	□
19			□	□	□	□
20			□	□	□	□
21			□	□	□	□
22			□	□	□	□
23			□	□	□	□
24			□	□	□	□
25			□	□	□	□
26			□	□	□	□
27			□	□	□	□
28			□	□	□	□
29			□	□	□	□
30			□	□	□	□
31			□	□	□	□
32			□	□	□	□
33			□	□	□	□
34			□	□	□	□
35			□	□	□	□
36			□	□	□	□
37			□	□	□	□
38			□	□	□	□
39			□	□	□	□
40			□	□	□	□

확인자 *정복수*