

공기청화장치 유지관리 서식 [교육부 안내서_2021.8.12.]

[별지서식] □ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기청화장치의 설치 및 관리 현황(자체관리 □, 위탁관리 ☑)

1. 공기청화장치 설치 현황

학교명	운용초등학교	점검일자	2022. 7. 20
교실수	답답자	온/하이브리드(온라인)	
설비현황	기계환기설비	중앙공조 (○, x)	개별교실 (8)개
	공기청정기	()개	()개
	기타	()개	()개

2. 공기청화장치 점검 결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)

① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까?

* 공기청정기 기동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하

여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)

② 매주 최소 1회 이상 전공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까?

* 학교 시설 특성상 전공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 청기적으로

먼저 청리를 위한 조치 실시

③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?

④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :)

* 교환점검일자 확인(교체일자-1개월 미だ수월 3개월). 필터명과 청결 증명서 등 확인

* 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소

* 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 청소를 등의 청소 필요

⑤ 청문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까?

* 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 청소를 등의 청소 필요

⑥ 자동차 배기기스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니다가?

* 자연환경을 위한 청문개체 시 주의

나. 공기청화장치 유형별 점검사항

1. 환기설비

① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까?

* 교실 내 실내온 기계환기설비가 정상적으로 작동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요

② 내/외부 금배기구 주변에 오염원은 없습니다가?

* 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인

③ 기계환기설비 금배기구 주변의 장애물을 배제되어 있습니다가?

* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환의 균일하게 이루어지도록 배제

④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니다가? (청소일자 : 14/07/2022)

* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 상태를 확인하고 청결 유지, 광恽이 흔적(청소실시)

⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니다가?

* 소음이 과도할 경우, 금배기구 및 필터의 손상여부 확인

⑥ 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)

* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)

- ⑥ 기계환기설비의 필터 구역은 적정합니까?
* ~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(영국포트)을 95%/>2% 이상을 KDS B 6879)
- ⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검
시기를 확인하였습니까?
* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)

예	아니오	해당 없음
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ※ 상기 점검 표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)
* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 엄지 또는 학교에서 반드시 실시

예	아니오	해당 없음
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

본임2-1

공기정화장치 유지관리 서식 [교육부 안내서 2021.8.12.]

[별지서식] ☐ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 □)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	운담초등학교	점검일자	2022. 4. 24 (제작일자)
교실수	설비현황	필터자	기본필터
기계환기설비	중앙공조	(○, X)	개별교실 (3)개
설비현황	공기청정기	()	()개
	기타	()	()개

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)

- ① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까?
 * 공기청정기 기동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)
- ② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까?
 * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 청소 먼지 제거를 위한 조치 실시

예	아니오	해당 없음
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?
 * 교실 내 및 화장실에 흡연금지구역을 설치하였습니까?(교체일자 : 1~2개월, 미니멀화 3~6개월)
- ④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : 1~2개월, 미니멀화 3~6개월)
 * 교환점검일자 확인(교체일자 1~2개월, 미니멀화 3~6개월) 확인
 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소
- ⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까?
 * 사용하는 경우, 창틀을 유지하며, 창문을 등의 창고 필요
- ⑥ 자동차 배기기스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까?
 * 차연환경을 위한 창문개폐 시 주의

예	아니오	해당 없음
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

나. 공기정화장치 유형별 점검사항

1. 환기설비

- ① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까?
 * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 기동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요
- ② 내/외부 금배기구 주변에 오염원은 없습니다.
 * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인
- ③ 기계환기설비 금배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니다?
 * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제
- ④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 1~2개월)
 * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 금판이 흔적(청소실시)
- ⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니다?
 * 소음이 과도할 경우 펜 금배기구 및 필터의 손상여부 확인
 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : 1~2개월)
- ⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니다?
 * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치

예	아니오	해당 없음
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정 관리 가능(1~12월 점검결과 표 추가 등)
 * 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 엄체 또는 학교에서 반드시 실시

- ⑥ 기계환기설비의 필터 구격은 적정합니까?
 * -20.9월(MERV 12~15), 20.9월 이후(업시포집률 95%±2%이상 및 Ks B 6879)
 * 위 27자 증 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인

- ⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검
 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : 1~2개월)

예	아니오
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>