

붙임2-1 공기정화장치 유지관리 서식 [교육부 안내서_2021.8.12.]

[별지서식] ☞ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리
 학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ○)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	운남초등학교	점검일자	점검결과	
교실수	3	2022. 9.26 (수)	3	0
설비현황	기계환기설비	중앙공조 (o , x)	개별교실 ()	개
	공기청정기	(3)	()	개
	기타	()	()	개

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 적합한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 신선화소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	✓	□	□
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	○	□	□
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까? * 교실 및 교직원실의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까? (청소일자 :)	✓	□	□
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : 22.9.26) * 교원점검일자 확인(필터 1~2개, 미더필터 3~4개), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등 확인)	✓	□	□
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문을 등의 청소 필요	✓	□	□
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	✓	□	□

나. 공기정화장치 유형별 점검사항

1. 환기설비	예	아니오	해당 없음
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	○	□	□
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인	□	□	□
③ 기계환기설비 급배기구 주변에 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	□	□	□
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소일시)	□	□	□
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교체일자 기재(교체일자 :)	□	□	□

⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까? * ~20.9월(MERV 12~15), 20.9월 이후(입자포집율 95%(±2%)이상 및 KS B 6879) * 위 2가지 중 임체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인 <th>예</th> <th>아니오</th> <th>해당 없음</th>	예	아니오	해당 없음
⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까? * 주요부품을 교환한 경우 교체일자 기재(교체일자 :)	□	□	□
2. 공기청정기			
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	✓	□	□
② 공기청정기 급배기구 주변에 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	✓	□	□
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	✓	□	□
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소일시)	✓	□	□
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교체일자 기재(교체일자 : 22.9.26)	✓	□	□
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	✓	□	□

※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)
 * 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시