

이곡초등학교 본관동 시설물 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	이곡초등학교 본관동 정기안전점검 (2020년 하반기)	점검기간	2020. 9. 10 ~ 10. 09		
관리주체명	이곡초등학교 행정실 031-544-9679	대표자	이곡초등학교장		
공동수급	독자수행	계약방법	수의계약		
시설물 구분	건축물	종 류	교육연구시설	종별	3중
준공일	1980년 12월 31일	점검금액 (천원)	880 (VAT 포함)	안전 등급	B등급 (8.9점)
시설물 위치	경기도 포천시 소흘읍 이곡길 5 (이곡리 200 외 2필지)	시설물규모	지상3층		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	· 구조적 안전성에 문제를 야기할 만한 중대결함은 없는 것으로 조사됨				
점검 주요결과	<ul style="list-style-type: none"> · 3층 옥상 바닥 균열 · 2층, 1층 벽체 및 슬래브 미장들뜸 및 균열 · 2층 교실 상부보 일부 부재 균열 · 일부 조적벽체 균열 및 joint이격 				
주요 보수보장	<ul style="list-style-type: none"> · 구조체균열 : 진행여부 지속관찰, Epoxy 주입공법 등으로 보수 · 비구조체균열 : V or U-Cut후 탄성셀링재충진 · 미장들뜸 및 균열 : chipping, 단면복구 · 철근노출 및 부식, 콘크리트 박락 : chipping, 단면복구 · 방수 결함 : 방수 보수 · 창틀 코킹 열화 : 코킹 보수 · 마감재 결함 : 결함부 제거후 마감재 재시공 				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	전종숙	2020. 9. 10 ~ 10. 09		특급기술자	
라. 참고사항					
<ul style="list-style-type: none"> · 향후 시설물 안전점검시 금회 점검 지적사항에 대한 변위 발생 여부를 확인할 것. · 점검결과 정밀안전점검(긴급안전점검) 및 정밀안전진단 실시는 필요하지 않음. · 전회 정기안전점검 : 2020. 03. 04 ~ 03. 20.대한산업안전협회(우영욱, B등급) · 차기 정기안전점검 : 2021년 상반기 					