

학교 공기정화장치(공기청정기)의 설치 및 관리현황(자체관리 , 위탁관리)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	외북초등학교	점검일자	2023. 10. 23		
교실수	7	담당자	이성준		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(0 , x)	개별교실	()개
	공기청정기	(7)개			
	기타	()개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

공기정화장치(공기청정기) 점검사항	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : ²³ 10/23) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)

* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시

공기청정기 점검 및 유지관리 확인서

※ 점검내용에 V로 표기하고 기타 부분은 기재하시오.

엘지전자

학교명	외북초등학교	주소	경기도 포천시 신북면 포천로 2199		
모델명	AS309DWA3	설치일자	2019. 7. 19.	설치대수	7대
점검일자	2023. 8. 23.	점검자 연락처	010 6354-4446	점검자	이성훈
관리주기	1개월	관리횟수	()회	<input checked="" type="checkbox"/> 정기방문 <input type="checkbox"/> A/S방문	확인자 ^{주무관} 함소민 함현민

NO	교실명	고객번호	점검/조치 내용	특이사항
1	1학년	1141497068	<input checked="" type="checkbox"/> 제품점검 및 케어 <input checked="" type="checkbox"/> 소모품 교체 <input checked="" type="checkbox"/> 외관 크리닝	정기 점검 및 극세필터 교체
2	2학년	1141497069	<input checked="" type="checkbox"/> 제품점검 및 케어 <input checked="" type="checkbox"/> 소모품 교체 <input checked="" type="checkbox"/> 외관 크리닝	/
3	3학년	1141497070	<input checked="" type="checkbox"/> 제품점검 및 케어 <input checked="" type="checkbox"/> 소모품 교체 <input checked="" type="checkbox"/> 외관 크리닝	//
4	4학년	1141497071	<input checked="" type="checkbox"/> 제품점검 및 케어 <input checked="" type="checkbox"/> 소모품 교체 <input checked="" type="checkbox"/> 외관 크리닝	//
5	5학년	1141497072	<input checked="" type="checkbox"/> 제품점검 및 케어 <input checked="" type="checkbox"/> 소모품 교체 <input checked="" type="checkbox"/> 외관 크리닝	//
6	6학년	1141497073	<input checked="" type="checkbox"/> 제품점검 및 케어 <input checked="" type="checkbox"/> 소모품 교체 <input checked="" type="checkbox"/> 외관 크리닝	/
7	유치원	1141497074	<input checked="" type="checkbox"/> 제품점검 및 케어 <input checked="" type="checkbox"/> 소모품 교체 <input checked="" type="checkbox"/> 외관 크리닝	//

학교 공기정화장치(공기청정기)의 설치 및 관리현황(자체관리 ■, 위탁관리 □)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	외북초등학교	점검일자	2023. 10. 23.
교실수	1	담당자	주무관 함소민
설비현황	공기청정기	(1)개	
	기타	()개	

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

공기정화장치(공기청정기) 점검사항	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하엿습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 2023. 10. 23.) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※ 상기 점검표 서식은 학교의 실정에 따라 수정 관리 가능(1~12월 점검결과표 추가 등)

* 설치된 모든 교실에 대한 매월(년 10회) 점검을 업체 또는 학교에서 반드시 실시