

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ■)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	정교초등학교	점검일자	2023. 6. 27		
교실수	12	담당자	김정민		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o , x)	개별교실	()개
	공기청정기	(12)개			
	기타	()개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프린터 1~2개월, 미디어필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항			
1. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 6/27) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

공기청정기 점검 및 유지관리 확인서

※ 체크부분에 정상부분은 V로 표기하고 이상부분만 작성

50-1231

세이브위터

학 교 명	정교초등학교	주 소	경기도 포천시 가산면 정금로 77						
설 치 대 수	12대	관 리 주 기	1개월	관 리 횟수	() 회	<input checked="" type="checkbox"/> 정기방문 <input type="checkbox"/> A/S방문			
점 검 자	김정민 (인)		점 검 일 자	23. 6. 27	확 인 자	이형량 (인)			
NO	교실명	본관/층	시리얼 번호	점검/조치 내용	NO	교실명	본관/층	시리얼 번호	점검/조치 내용
1	과학실	1층	11550	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	21				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
2	다함께 꿈터	1층	11902	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	22				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
3	VR실	3층	11543	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	23				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
4	3-1	3층	11901	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	24				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
5	4-1	3층	11911	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	25				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
6	5-1	3층	11549	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	26				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
7	6-1	3층	11912	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	27				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
8	VR실	2층	11544	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	28				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
9	2-1	2층	11903	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	29				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
10	1-1	2층	11551	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	30				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
11	고옴반	2층	11545	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	31				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
12	도서실	2층	11910	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	32				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
13				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	33				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
14				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	34				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
15				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	35				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
16				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	36				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
17				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	37				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
18				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	38				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
19				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	39				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
20				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	40				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체

010-7746-5000

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ■)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	정교초등학교	점검일자	2023. 5. 31		
교실수	12	담당자	김정민		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(0 , x)	개별교실	()개
	공기청정기	(12)개			
	기타	()개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항			
1. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 5.31) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

공기청정기 점검 및 유지관리 확인서

※ 체크부분에 정상부분은 V로 표기하고 이상부분만 작성

세이브워터

학 교 명		정교초등학교	주 소		경기도 포천시 가산면 정금로 77				
설 치 대 수		12대	관 리 주 기		1개월	관 리 횟수	() 회	<input checked="" type="checkbox"/> 정기방문 <input type="checkbox"/> A/S방문	
점 검 자		김정민 (인)		점 검 일 자	5.31	확 인 자	이홍봉 (인)		
NO	교실명	본관/층	시리얼 넘버	점검/조치 내용	NO	교실명	본관/층	시리얼 넘버	점검/조치 내용
1	과학실	1층	11550	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	21				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
2	다함께 꿈터	1층	11902	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	22				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
3	VR실	3층	11543	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	23				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
4	3-1	3층	11901	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	24				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
5	4-1	3층	11911	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	25				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
6	5-1	3층	11549	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	26				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
7	6-1	3층	11912	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	27				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
8	VR실	2층	11544	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	28				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
9	2-1	2층	11903	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	29				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
10	1-1	2층	11551	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	30				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
11	고음반	2층	11545	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	31				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
12	도서실	2층	11910	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	32				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
13				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	33				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
14				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	34				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
15				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	35				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
16				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	36				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
17				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	37				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
18				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	38				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
19				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	39				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
20				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	40				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체

E10-1146-500

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ■)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	정교초등학교	점검일자	2023. 4. 26		
교실수	12	담당자	김정민 / 115		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o , x)	개별교실	()개
	공기청정기	(12)개			
	기타	()개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프린터 1~2개월, 미디어필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항			
1. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 4.26) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

공기청정기 점검 및 유지관리 확인서

※ 체크부분에 정상부분은 V로 표기하고 이상부분만 작성

세이브위터

학 교 명	정교초등학교	주 소	경기도 포천시 가산면 정금로 77						
설 치 대 수	12대	관 리 주 기	1개월	관 리 횟수	() 회	<input checked="" type="checkbox"/> 정기방문 <input type="checkbox"/> A/S방문			
점 검 자	김정민 (인)		점 검 일 자	23. 4. 26	확 인 자	이형광 (인)			
NO	교실명	본관/층	시리얼 번호	점검/조치 내용	NO	교실명	본관/층	시리얼 번호	점검/조치 내용
1	과학실	1층	11550	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	21				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
2	다함께 꿈터	1층	11902	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	22				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
3	VR실(골프)	3층	11543	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	23				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
4	3-1	3층	11901	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	24				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
5	4-1	3층	11911	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	25				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
6	5-1	3층	11549	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	26				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
7	6-1	3층	11912	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	27				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
8	VR실	2층	11544	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	28				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
9	2-1	2층	11903	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	29				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
10	1-1	2층	11551	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	30				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
11	고음반	2층	11545	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	31				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
12	도서실	2층	11910	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	32				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
13				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	33				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
14				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	34				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
15				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	35				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
16				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	36				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
17				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	37				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
18				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	38				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
19				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	39				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
20				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	40				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체

김정민 010-9946-5200

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ■)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	정교초등학교	점검일자	2023. 3. 20		
교실수	12	담당자	이시영 M		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o , x)	개별교실	()개
	공기청정기	(12)개			
	기타	()개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프린터 1~2개월, 미디어필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항			
1. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 3.20) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

공기청정기 점검 및 유지관리 확인서

※ 체크부분에 정상부분은 V로 표기하고 이상부분만 작성

세이브워터

학 교 명		정교초등학교		주 소		경기도 포천시 가산면 정금로 77				
설치대수		12대		관리주기		1개월	관리 횟수	(2) 회	<input checked="" type="checkbox"/> 정기방문 <input type="checkbox"/> A/S방문	
점검자		이시영 (인)		점검일자		23. 3. 20	확인자	이형광 (인)		
NO	교실명	본관/층	시리얼 번호	점검/조치 내용	NO	교실명	본관/층	시리얼 번호	점검/조치 내용	
1	과학실	1층	11550	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	21				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
2	다함께 꿈터	1층	11902	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	22				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
3	VR실(골프)	3층	11543	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	23				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
4	3-1	3층	11901	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	24				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
5	4-1	3층	11911	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	25				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
6	5-1	3층	11549	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	26				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
7	6-1	3층	11912	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	27				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
8	VR실	2층	11544	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	28				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
9	2-1	2층	11903	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	29				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
10	1-1	2층	11551	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	30				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
11	고음반	2층	11545	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	31				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
12	도서실	2층	11910	<input checked="" type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	32				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
13				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	33				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
14				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	34				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
15				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	35				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
16				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	36				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
17				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	37				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
18				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	38				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
19				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	39				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	
20				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	40				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	

담당자 : 이시영 010 4734 8866

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ■)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	정교초등학교	점검일자	2023. 2. 22.		
교실수	12	담당자	01106 나		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(o , x)	개별교실	()개
	공기청정기	(12)개			
	기타	()개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문을 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항			
1. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 2.22) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

공기청정기 점검 및 유지관리 확인서

※ 체크부분에 정상부분은 V로 표기하고 이상부분만 작성

wjdrych@korea.kr

세이브워터

학 교 명	정교초등학교	주 소	경기도 포천시 가산면 정금로 77						
설 치 대 수	12대	관 리 주 기	1개월	관 리 횟수	(/) 회	<input checked="" type="checkbox"/> 정기방문 <input type="checkbox"/> A/S방문			
점 검 자	이시영 (인)		점 검 일 자	23. 2. 22	확 인 자	이경환 (인)			
NO	교실명	본관/층	시리얼 넘버	점검/조치 내용	NO	교실명	본관/층	시리얼 넘버	점검/조치 내용
1	과학실	1층	11550	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	21				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
2	다함께 꿈터	1층	11902	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	22				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
3	VR실	3층	11543	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	23				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
4	3-1	3층	11901	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	24				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
5	4-1	3층	11911	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	25				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
6	5-1	3층	11549	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	26				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
7	6-1	3층	11912	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	27				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
8	VR실	2층	11544	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	28				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
9	2-1	2층	11903	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	29				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
10	1-1	2층	11551	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	30				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
11	고음반	2층	11545	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	31				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
12	도서실	2층	11910	<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	32				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
13				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	33				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
14				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	34				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
15				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	35				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
16				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	36				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
17				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	37				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
18				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	38				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
19				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	39				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체
20				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체	40				<input type="checkbox"/> 클리닝 <input type="checkbox"/> 필터교체

점검자: 이시영 이/ 4934 8866

붙임1-1

공기정화장치 유지관리 서식 [교육부 안내서_2021.8.12.]

[별지서식] ☞ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 , 위탁관리)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	정교초등학교	점검일자	2023. 6. 27.
교실수	6	담당자	이 현창
설비현황	공기청정기		(6) 개
	기타		() 개

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1-2개월, 미디움필터 3-6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문을 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항			
1. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 6/27) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

붙임1-1

공기정화장치 유지관리 서식 [교육부 안내서_2021.8.12.]

[별지서식] ☞ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ☑)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	정교초등학교	점검일자	2023. 5. 18
교실수	6	담당자	이 순자
설비현황	공기청정기		(6)개
	기타		()개

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문을 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항			
1. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 5/18) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : 5/18)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

붙임1-1

공기정화장치 유지관리 서식 [교육부 안내서_2021.8.12.]

[별지서식] ☞ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 ☑, 위탁관리 □)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	정교초등학교	점검일자	2023. 4. 26.
교실수	6	담당자	이형창.
설비현황	공기청정기		(6)개
	기타		()개

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프러필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항			
1. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 4/26) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

붙임1-1

공기정화장치 유지관리 서식

[별지서식] ☞ 매월(년 10회) 누적 작성 및 관리

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ☑)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	정교초등학교	점검일자	2023. 3. 14
교실수		담당자	이 순자
설비현황	공기청정기		(6)개
	기타		()개

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항			
1. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 3/14) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 : 3/14)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>